

Scénario 1 : malaxage

- Conditions initiales : le malaxeur est à l'arrêt, armoire fermée ; le jeu de barre est protégé par la plaque de Macrolon.
- Le **chargé d'exploitation** veut faire démarrer le malaxeur en vitesse lente.
- Comme le jeu de barre chauffe un peu, il faudra aussi enlever la plaque de Macrolon au-dessus du jeu de barre.

Personnels

- **Chargé d'exploitation**, chef d'atelier
- **Opérateur**, chimiste
- **BR chargé d'intervention**, électricien
- **B0 chargé de chantier**, chef d'équipe mécanique

Scénario 2 : prises de mesures

- Un serrurier doit prendre les mesures du futur clapet de protection des douilles N-L1-L2-L3.
- Le malaxage ne sera pas interrompu.

Personnels

- **Chargé d'exploitation**, chef d'atelier
- **BR chargé d'intervention**, électricien
- **B0 chargé de chantier**, chef d'équipe mécanique
- **B0 surveillant de limite**
- **Serrurier**

Scénario 3 : pose du clapet

- Le serrurier a préparé le clapet.
- Yapuka le mettre en place en sécurité...

Personnels

- **Chargé d'exploitation**, chef d'atelier
- **BR chargé d'intervention**, électricien
- **B0 chargé de chantier**, chef d'équipe mécanique
- **B0 surveillant de limite**
- **Serrurier**